



Objekt:	Pellets-Tank, einwandig, erdverlegt
Werkstoff:	S235JRG2 (1.0038)
Blechstärke:	Mantel 6 mm Böden 6 mm
Überfahrbarkeit:	0.0 Tonnen
Oberflächen:	Pellets-Raum roh, Vorkammer 1K grundiert ausen sandgestrahlt, Deckbeschichtung Epoxox 2K-Beschichtung
Ausführung:	nach SVTI, Regeln der Technik T1d Prüfbescheinigungs-Nr. 103.002.15
Gewicht:	7'000 kg

		info@nau-gmbh.ch www.nau-gmbh.ch		Maßstab 1:25	Gewicht
Blatt 07.03.2022	Datum 07.03.2022	Name NAU GmbH	Name NAU GmbH	Pellets-Tank ø2500mm, ca. 42m ³	
Hotel Sunpon Via Fuluns 6 CH-7504 Pontresina				Blatt 1	Blatt 8
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Frs. d.