



V3



- 1 : Wanddurchführung
- 3 : Luftkanal Bogen 90°
- 5 : Wetterschutzgitter
(bei Luften-/Austritt über Erdgleiche)
- 6 : Regenschutzgitter
(bei Luften-/Austritt im Lichtschacht)
- 8 : Verblendrahmen
- 9 : Lufttechnische Trennung
Tiefe ca. 1000 mm
Höhe bei Lichtschacht: 1000 mm
Höhe bei Montage über Erdgleiche: 1700 mm
mind. 300mm über Wetterschutzgitter
- 10: Regler Wärmepumpe
- 11: Kondensatablauf siphoniert
- 12: Lichtschacht



- 1 : passaggio a parete
- 3 : canali d'aria curva 90°
- 5 : griglia anti-intemperie
(Installazione sopra il pavimento)
- 6 : griglia parapiovvia
(installazione in pozzo luce)
- 8 : telaio di schermatura
- 9 : separazione dell'aria, profondità ca. 1000 mm
Altezza sopra il pozzo luce: 1000 mm
Altezza sopra il pavimento: 1700 mm
almeno 300 mm sopra la griglia anti-intemperie
- 10 : regolazione pdc
- 11 : scarico condensa, sifonato
- 12 : pozzo luce